

VIII.14 - Consumo específico de combustible (base 10000 kcal/kg) en las empresas de servicio público
Specific consumption of fuel in public service enterprises (base 10000 kcal/kg)

gcc/kW.h

AÑOS	Total	Termo- eléctricas	Plantas diesel	Turbinas de gas	Plantas aisladas	Grupos electrógenos
1958	398,6	403,5	256,0	-	-	-
1970	336,1	336,9	373,9	-	315,0	-
1980	283,6	283,3	295,4	363,7	312,2	-
1990	269,0	268,6	286,3	409,0	287,9	-
2000	275,0	274,8	254,7	428,6	254,7	-
2001	275,6	275,5	251,4	451,4	251,4	-
2002	279,2	278,8	254,3	436,8	254,3	-
2003	277,6	277,3	254,8	426,7	254,8	-
2004	278,7	277,8	241,7	412,1	241,7	-
2005	281,5	280,3	245,7	401,1	252,2	289,9
2006	276,3	281,5	245,7	457,0	245,7	238,9