

VIII.13 - CONSUMO ESPECIFICO DE COMBUSTIBLE (base 10000 kcal/kg) EN LAS EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO
 SPECIFIC CONSUMPTION OF FUEL IN PUBLIC SERVICE ENTERPRISES (base 10000 kcal/kg)

						gcc/kW.h
Años	Total	Termo- eléctricas	Plantas Diesel	Turbinas de gas	Plantas Aislados	
1958	398,6	403,5	256,0	-	-	
1970	336,1	336,9	373,9	-	315,0	
1975	319,4	315,6	335,5	406,9	313,8	
1980	283,6	283,3	295,4	363,7	312,2	
1985	267,8	267,1	339,4	378,4	305,0	
1990	269,0	268,6	286,3	409,0	287,9	
1995	286,2	286,2	280,2	460,5	280,2	
2000	275,0	274,8	254,7	428,6	254,7	
2001	275,6	275,5	251,4	451,4	251,4	
2002	279,2	278,8	253,6	436,8	254,3	
2003	277,6	277,3	254,1	426,7	254,8	
2004	278,7	277,8	241,7	412,1	241,7	